Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION DE LA SECURITE SANITAIRE ET DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE
SOUS-DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENTALE
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

DARGIES

Beauvais, le 10 mars 2023

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE DARGIES
19 Rue de l'Église

60210 DARGIES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00145613**	
Unité de gestion		0050	DARGIES
Installation	TTP	001491	DARGIES
Point de surveillance	P	0000002156	STATION DE LIVRAISON
Localisation exacte	ROBINET APRES TRAITEMENT		

Prélevé le : lundi 20 février 2023 à 14h46
par : L02
Type visite : P1
Commune : DARGIES

Mesures de terrain	***Résultats***	***Limites de qualité***		***Références de qualité***	
		inférieure	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	11 °C				25,00
Température de mesure du pH	11 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	570 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,35 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,37 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : DIV Code SISE de l'analyse : 00145758 Référence laboratoire : H_CS23.959.1

	Résultats	***Limites de qualité***		***Références de qualité***	
		inférieure	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
MÉTABOLITES PERTINENTS					
Chloridazone desphényl	**0,202** µg/L		**0,10**		
Chloridazone méthyl desphényl	0,077 µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS					
Chloridazone	0,009 µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	0,288 µg/L		0,50		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00145613)

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur pour le paramètre Desphényl-Chloridazone. Toutefois, cette eau est propre à la consommation humaine car la concentration des pesticides concernés reste inférieure aux valeurs sanitaires. Un contrôle renforcé est mis en place.

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,

L'ingénieure d'études sanitaires

Marion MINOUFLET